



Межрегиональная Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
«На коляске без барьеров»
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@yandex.ru
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/absouspb.
Специалист по оценке доступной среды +7(954)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 17/ЛМ/25А ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2025 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 63 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №63 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д. 95, корп. 3, лит. А

Акт № 17/ЛМ/25а от 22 сентября 2025 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д. 95, корп. 3, лит. А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажа (и подвал), 2583,3 м²

наличие прилегающего земельного участка: да, 9466 м²

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, лит. А

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование



Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования; реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития; реализация дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми; консультационная деятельность; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь обучающимся

Плановая мощность: 280 детей (проектная мощность), 249 детей (нормативная мощность)

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 7 лет

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О, С, Г, У

Акт №17/ЛМ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга	 МОПОН «ВЯ КЛАССЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
------------------------------------	--	--	---	-----------

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга Забьялова Наталья Николаевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Уполномоченный представитель Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Лалшин Максим Николаевич, действующий на основании доверенности №2/23 от 25.01.2023 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да, не соответствует (аппарели)
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, при входе на территорию
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет



Акт №17/ЛМ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга	 МОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
------------------------------------	--	---	---	-----------

- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: частично, табличка на входе с информацией
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да



IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 95, корп. 3, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<i>Основные меры</i>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Приказом №51/2-АХД от 29.08.2025 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственный по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации: - заведующий хозяйством – Некрасова А.И. 2. Ответственные за сопровождение инвалидов и оказание при этом необходимой помощи при предоставлении услуги в организации: - заведующий хозяйством – Некрасова А.И.; - старший воспитатель – Андрякова Е.В.; - делопроизводитель – Смирнова К.С.	Приказ №51/2-АХД от 29.08.2025 г.

Акт №17/АМ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга	 МСПОП «ИП КОЛЯСКОЕ ВЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 4
------------------------------	--	--	--	--------


1.2.	К, О, С, Г, У	<p>Перед входом на территорию (перед калиткой) перепад высоты отсутствует. Калитка непрозрачная. Справа от калитки размещена кнопка вызова помощи инвалидов. Табличка с информацией об организации отсутствует. Контрастная маркировка проема калитки отсутствует.</p> <p>Прилегающая территория принадлежит организации. Доступно. Покрытие твердое. Ширина пешеходных путей достаточная. Перепад высот на территории отсутствует. Вход в здание располагается напротив входа на территорию.</p>	
1.3.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №51/2-АХД от 29.08.2025 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	<p>Кнопка вызова помощи отсутствует. На стене слева от двери имеется табличка с информацией об учреждении, выполненная шрифтом Брайля и оснащенная кнопкой вызова помощи.</p> <p>На входной зоне располагается наружная лестница без подступенок с ненормативными поручнями. Дверь глухая шириной 0,82 м. Порог двери с превышением. Входной тамбур ограниченных габаритов.</p>	
2.2.	К	Не доступно. Описание в п.2.1. Подъемные устройства или пандус отсутствует. Имеются аппарели, но их применение травмоопасно.	
2.3.	О, С	Условно доступно. Описание в п.2.1. Имеется контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. Контрастная маркировка дверного проема отсутствует, ручка двери не контрастна. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	Г, У	Доступно. Описание в п.2.1. Сопровождение по необходимости.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №51/2-АХД от 29.08.2025 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	В уровне 1го этажа помещения располагаются на одной высоте без перепадов высот. Ширина коридоров ограничена, но с возможностью разъездов. Ширина дверных проемов достаточная в зонах, где производится оказание услуг инвалидам. Для перемещения между этажами имеется только лестница с поручнями. Имеется контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. При этом все услуги инвалидам оказываются на первом этаже, на 2ом этаже располагаются группы.	
3.2.	К	Условно доступно в части 1го этажа. Описание в п.3.1. Необходимо сопровождение.	
3.3.	О, Г, У	Доступно. Описание в п.3.1. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	С	Условно доступно. Описание в п.3.1. Необходимо сопровождение.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №51/2-АХД от 29.08.2025 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	

Акт №17/ПМ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга	 МОПОН «ВЯ КОЛЯСЬКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5
------------------------------	--	--	--	--------

4.1.	К, О, С, Г, У	Доступно. Все услуги инвалидам (родителям) оказываются на том этаже. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №51/2-АХД от 29.08.2025 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Помещение имеет габариты менее 1,7х2,2 м. Отсутствует свободное пространство для разворота на кресло-коляске. Отсутствует пространство для кресла-коляски рядом с унитазом. Дверь в туалет открывается наружу, вторая дверь открывается внутрь, ширина 0,6 м. Унитаз, не имеющий опору для спины. Имеется один поручень около унитаза. Имеются поручни возле умывальника. Отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала. Отсутствует на дверях запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знак индикации занято/свободно. Отсутствует доводчик на дверях. Отсутствует мемосхема расположения оборудования.	
5.2.	К	Не доступно. Описание в п.5.1.	
5.3.	О, С	Условно доступно. Описание в п.5.1. Сопровождение по необходимости.	
5.4.	Г, У	Доступно. Описание в п.5.1. Сопровождение по необходимости.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №51/2-АХД от 29.08.2025 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №51/2-АХД от 29.08.2025 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.detсад63крссд.рф/ . На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - адрес расположения учреждения; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. На сайте отсутствует по данному объекту: - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	

Акт
№17/ЛМ/25а от
22.09.2025

ГБДОУ детский сад №63 пристра и
оздоровления Красносельского района Санкт-
Петербурга



Выполнил
[Signature]
Лист
6

7.1		<p>Остановки общественного транспорта «Ленинский проспект, 95» находятся напротив домов 95к1 и 97к1 по пр. Ленинский.</p> <p>Автобусы № 2, 2А, 26, 226, 239, 243.</p> <p>Троллейбусы № 32, 35, 41, 45.</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 400-490 м.</p> <p>2. Время движения пешком 5-9 минут.</p> <p>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути, частично по внутридворовой территории.</p> <p>4. Пешеходный переход регулируется.</p> <p>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	<p>Участок учреждения закрытого типа.</p> <p>Парковочные места на придомовой территории перед входом на территорию отсутствуют. Парковочные места для инвалидов отсутствуют.</p>	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.



В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.



Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):



1. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
2. Обратиться к собственнику прилегающей территории с просьбой организации парковочного места для инвалидов вблизи входа на территорию с учетом нормативных требований: ширина зоны для парковки 3,6м, длина зоны для парковки 6м, обозначение на горизонтальной и вертикальной поверхностях согласно п.5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 СП59.13330.2020.
3. Выполнение работ по установке на входной зоне на территорию учреждения, возле калитки, таблички с наименованием учреждения, контактными телефонами и графиком работы, исполненную дополнительно рельефно-точечным шрифтом Брайля согласно п.5.1.1, 5.1.3, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020. Высота размещения 1,3-1,4 м, с возможностью подхода.
4. Применить решение с контрастным сочетанием цветов полотна калитки, ручки п.6.4.1 СП 59.13330.2020.
5. В рамках капитального ремонта входной группы выполнение работ по приведению параметров наружной лестницы к нормативным требованиям (с учетом принятого проектного решения) согласно п.5.1.12 СП59.13330.2020. Параметры лестницы:

<p>Акт №17/ЛМ/25а от 22.09.2025</p>	<p>ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт- Петербурга</p>	 <p>МСПОН «РЕСПУБЛИКА КАРАЕЛИЯ БЕЗ БАРЬЕРОВ»</p>	<p>Выполнил</p> 	<p>Лист 7</p>
---	--	---	---	-------------------

- Все ступени лестниц в пределах одного марша должны одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней (п.5.1.12 СП59.13330.2020);
 - Размеры ступеней: ширина проступей 0,35–0,4 м (п.5.1.12 СП59.13330.2020);
 - Высота ступеней 0,12–0,15 м (п.5.1.12 СП59.13330.2020);
 - Не следует применять ступени без подступенков (п.5.1.12 СП59.13330.2020);
 - Коэффициент сцепления на поверхности проступи – не менее 0,45 (п.5.1.12 СП59.13330.2020);
 - На проступях крайних ступеней лестничных маршей контрастная маркировка, шириной 0,08–0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м) (п.6.2.8 СП59.13330.2020).
6. В рамках капитального ремонта входной группы выполнение работ по устройству тактильных средств согласно п.5.1.10 СП59.13330.2020, ГОСТ Р 52875–2018. Локальный предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения – лестница», глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов. Рифы типа усеченных конусов, расположенных в линейном порядке. На расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени лестничного марша.
7. В рамках капитального ремонта входной группы выполнение работ по приведению параметров наружной лестницы к нормативным требованиям (с учетом принятого проектного решения) согласно п.5.1.12 СП59.13330.2020, ГОСТ Р 51261–2022. Параметры поручней лестницы:
- Поручни вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м \pm 0,03 (п.5.1.13, п.6.2.11 СП59.13330.2020);
 - Поручни вдоль обеих сторон на высоте 0,5–0,7 м диаметром 0,03 м (п.5.3.6 ГОСТ Р 51261–2022);
 - Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы (п.5.1.13 СП59.13330.2020);
 - Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы 0,27–0,33 м (п.5.1.13 СП59.13330.2020);
 - Не травмирующее завершение поручня (п.5.1.13 СП59.13330.2020);
 - Диаметр круглого сечения поручня 0,04–0,05 м (п.6.2.12 СП59.13330.2020);
 - Расстояние между поручнем и стеной не менее 0,06 м (п.5.1.13 СП59.13330.2020).
8. В рамках капитального ремонта входной группы выполнение работ по обустройству пандуса или подъемного устройства вертикального перемещения (с учетом принятого проектного решения) согласно п.5.1.14, 6.1.2, 6.2.8 СП59.13330.2020, ГОСТ Р 51261–2022. Параметры пандуса:
- Уклон пандуса не более 1:12,5, (80%) (п.5.1.14 СП59.13330.2020);
 - Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса габаритами (ШхГ) не менее 1,5х1,5 м (п.5.1.16 СП59.13330.2020);
 - Свободная зона при каждом изменении направления пандуса габаритами (ШхГ) не менее 1,5х1,5 м (п.5.1.16 СП59.13330.2020);
 - Поверхность покрытий пандуса нескользкая из твердых материалов, ровная, не создающая вибрацию при движении по ней (п.5.1.11, п.5.1.17 СП59.13330.2020);
 - В качестве поверхности пандуса допускается использовать металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 5.1.18. Ширина проемов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм (п.5.1.17 СП59.13330.2020);

Акт №17/ММ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт- Петербурга	 МСПОН «ВЯ КОЛАСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
------------------------------------	---	---	---	-----------

- Ширина между поручнями 0,9–1,0 м (п.5.1.16 СП59.13330.2020);
 - Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) 0,9 м (п.5.1.16 СП59.13330.2020);
 - Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) 0,7 м (п.5.1.16 СП59.13330.2020);
 - Верхний и нижний поручни пандуса в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика) (п.5.1.16 СП59.13330.2020);
 - Диаметр округлого сечения поручня 0,04–0,05 м (п.6.2.12 СП59.13330.2020);
 - Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса 0,27–0,33 м (п.5.1.13, 6.2.11 СП59.13330.2020);
 - Поверхность поручней пандусов непрерывна по всей длине и строго параллельна поверхности самого пандуса с учетом примыкающих к нему горизонтальных участков (п.6.2.11 СП59.13330.2020);
 - Не травмирующее завершение поручня (п.5.1.13 СП59.13330.2020);
 - Расстояние между поручнем и стеной не менее 0,06 м (п.5.1.13 СП59.13330.2020);
 - Высота бортика вдоль продольных краев маршей пандусов не менее 0,05 м (п.5.1.16 СП59.13330.2020).
 - Параметры подъемного устройства:
 - Свободное пространство перед подъемными платформами габаритами (ШхГ) при капитальном ремонте не менее 1,2х1,2 м (п.6.2.17 СП59.13330.2020);
 - Вызывное устройство для инвалидов (п.6.1.1 СП 59.13330.2020).
 - Подъемная платформа должна соответствовать требованиям ГОСТ 34682.2–2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением».
9. Выполнение работ по размещению на доступном входе символов входа, доступного для МГН согласно п.6.5.1 СП59.13330.2020, п. п. 4.3.6.7, п. 4.3.6.8, 4.3.7.1, 4.3.7.4 ГОСТ Р 52131–2019. Высота размещения 1,2–1,4 м. Табличку для обозначения доступности для инвалидов на кресло-коляске разместить после проведения капитального ремонта.
10. Выполнение работ по устройству системы радионформирования и звукового ориентирования согласно п.5.1.3, п.6.5.3, СП 59.13330.2020, п.4.5 СП 136.13330.2012, п.3.1.34 ГОСТ 51671–2020, п.4.4, п.7.3 СП 140.13330.2012, п.4.1.2.1, п.4.3.1.6, п.4.4.4.1 ГОСТ Р 59812–2021, п.14 приложения приказа №397/пр, п.4 Приказа № 802н.
11. Выполнение работ по обозначению контрастной маркировкой дверного проема и ручки входной двери согласно п. 6.4.1 СП59.13330.2020.
12. В рамках капитального ремонта входной группы выполнение работ по обустройству двери шириной 0,9 м и высотой порога не более 0,014 м согласно п.6.1.5 СП59.13330.2020.
13. Выполнение работ по размещению фотолюминесцентных комбинированных знаков на дверях, расположенных на пути эвакуации, обозначение дверных ручек, ручек замков и способов открытия дверей согласно п. 9.3.1.4 ГОСТ 34428–2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012.
14. Выполнение работ по обозначению путей эвакуации: непрерывная низкорасположенная фотолюминесцентная маркировка (в т.ч. внутренние лестничные марши), обозначения краевых ступеней марша лестницы, перил согласно п. 9.3.3.2, п. 9.1.2.13 ГОСТ Р 34428–2018, п. 4.3.5.7 ГОСТ Р 59812–2021, п. 9.3.2.2 ГОСТ 34428–2018.

Акт №11/ЛМ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт- Петербурга	 МОПОН «ИЯ КОЛЯСКИ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 9
------------------------------------	---	---	---	-----------



15. Приобрести и установить систему усиления обеспечения разборчивости звуковой информации, с возможностью индивидуального и коллективного пользования устройством улучшения звука (ГОСТ Р 51671, п. п. 6.5.12, 8.1.9, 8.1.10 (П 59.13330.2020).

16. В рамках капитального ремонта рассмотреть возможность устройства универсальной кабины, доступной для инвалидов всех категорий согласно п.6.3.1-6.3.9 (П 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022:

- Габариты универсальной кабины с центральным расположением унитаза не менее 2,2х2,25 м;
- Габариты универсальной кабины с правым или левым расположением унитаза не менее 1,7х2,2 м;
- Ширина двери не менее 0,9 м, открытие наружу, высота порогов не более 0,014 м, ручка-поручень на двери с внутренней стороны;
- Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м;
- Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м;
- Унитаз, имеющий опору для спины, высотой - 0,45-0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной - 0,7 м с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением;
- Поручни около унитаза: с центральным расположением унитаза - оба поручни откидные, с правым или левым расположением унитаза - у стены жесткой конструкции, со стороны подхода откидной;
- Высота установки умывальника (до верхнего края) 0,85 м и свободное пространство для ног не менее 0,75 м;
- Водопроводные краны с рычажной ручкажкой и термостатом (или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа);
- Поручни около умывальника;
- Крючок для одежды на высоте 1,4-1,5 м в доступном месте;
- Крючок для костылей на высоте 1,2 м вблизи поручней;
- Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (кнопка вызова на высоте 0,6-0,8 м от пола, рядом с унитазом, снабжена шнуром и конструкцией для захвата);
- Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.);
- Запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации "занято/свободно";
- Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м;
- Со стороны ручки двери информационная табличка помещения (выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенная на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери;
- Доводчик на двери.

17. Обеспечивать допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

18. Регулярно проводить инструктаж сотрудников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.

Акт №17/ИМ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 пресмотра и оздоровления Красносельского района Санкт- Петербурга	 МОПОН «ВВ КОЛАСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 10
------------------------------------	---	---	---	------------

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

*Заведующий
ГБДОУ детский сад №63 пристра и
оздоровления Красносельского района
Санкт-Петербурга*





Зав

/Завьялова Н. Н./

*Уполномоченный представитель
МОПОИ «На коляске без барьеров»*



/Лалшин М. Н./

Акт №177/ММ/25а от 22.09.2025	ГБДОУ детский сад №63 пристра и оздоровления Красносельского района Санкт- Петербурга	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 11
-------------------------------------	---	---	---	------------