

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации

(полное наименование организации, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга	
1027804603595	ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.85.11 Образование дошкольное		ОКВЭД основной
Форма собственности (указывается форма собственности по ОКФС)	13. Собственность субъектов Российской Федерации	
Организационно-правовая форма (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)	7 52 03. Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий Завьялова Наталья Николаевна	
Телефон, факс руководителя организации	тел. (812) 246-20-33, (812) 246-20-34	факс
E-mail организации	ds63@obr.gov.spb.ru, gdoou-63@rambler.ru	
Юридический адрес организации (индекс, почтовый адрес)	198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 95, корп. 3, лит. А	
Фактический адрес организации (индекс, почтовый адрес)	198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 95, корп. 3, лит. А	
Наименование владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	ОГРН
Юридический адрес владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация (индекс, почтовый адрес)	191144, г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, лит. а, помещ. 2-н	
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация	тел. 8 (812) 576-75-15	факс 8 (812) 576-49-10
Наименование вышестоящей организации (указывается организационно-правовая форма и название организации)	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	
Юридический адрес вышестоящей организации (индекс, почтовый адрес)	198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, лит. А	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Акадевич Ольга Олеговна	
Телефон, факс вышестоящей организации	тел. (812) 736-86-02	факс
E-mail вышестоящей организации	tukrs1@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение), или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	ГБДОУ детский сад №63 пресмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 95, корп. 3, лит. А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2583,3	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1, 2 этажи	
Кадастровый номер объекта	78:40:8307:0:10	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все	Дети до 7 лет	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	О, С, Г, У	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	Нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»).	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1.	Пути пешеходного движения	1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.1.11	
0		0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет		п.5.1.13		
0		0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	Нет		п.5.1.10		

		1	1	0	Перепад высот в мостах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п.5.1.5	
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2	Не менее 2	п.5.1.7	тротуар, дворовые проезды
1.2.	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3.	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0						
1.4.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на	0	0	0						
2 Входной узел										
2.1.	Наружные лестницы	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14-0,17	0,12-0,15	п.5.1.12	
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,75	Не менее 1,35	п.5.1.12	
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте, «О», «С»	м	0,85	0,9	п.5.1.13, 6.2.11, ГОСТ Р 51261-2017	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.1.13	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.1.11	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.6.2.8	
		1	1	1	Завершение поручня длиной марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,16	0,3	п.5.1.13	
2.2.	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	1	1						

2.3.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 0,8	п.6.2.9	аппараты в наличии
		0	0	0	Уклон пандуса, «К»	% (уклон)		Не более 80 (1:12,5)	п.6.2.9	
2.4.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	1	1						
2.5.	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие			п.5.1.14	
2.6.	Входные площадки	1	1	0	Подсветка площадки	наличие	Да		СП 59.13330.2016 п.3.14 СП 35-101-2001	
		1	1	0	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.1.11	
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0	Не более 0,02	п.6.1.2	1 м высота площадки
		0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0; 1,5x1,85	м	0		п.6.1.4	
		1	1	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2	м	3,97x3		п.6.1.4	
		1	1	0	Навес	наличие	Да			
2.7.	Входные тамбуры	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,38	не менее 1,6	п.6.1.8	глубина 1,68 м
2.8.	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,82	Не менее 0,9	п.6.1.5	Входная дверь глухая
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014	п.6.2.4	
2.9.	Прозрачные Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м «С»	наличие	Да		п.6.1.6	Тамбурная дверь со смотровым окном
		1	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,55	0,9-1 м и 1,3-1,4 м	п.6.1.6	Тамбурная дверь - глухая часть до 0,85м
2.10.	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 0,95	п.6.1.9	

		0	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	Нет		п.6.5.3	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	Нет		п.6.5.7	
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	Нет		п.6.5.12	
3	Пути движения внутри здания									
3.1.	Каридоры, переходы в другие здания	1	1	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,38	Не менее 1,8	п.6.2.1	
3.2.	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «Ж»	м	0,9	Не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п.6.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Да		п.6.4.1	
3.3.	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п.6.2.8	
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,87	0,87-0,93	п.6.2.11, 6.2.8	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.1.13, 6.2.11, 6.2.8	дополнительный на 0,54м
		0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие	Нет		п.6.2.8	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	0,97	Не менее 1,35	п.5.1.12	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,35		
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенок) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п.5.1.12	

3.4.	Пандусы стационарные	0	0	0					
3.5.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0					
3.6.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	1	0					
3.7.	Подъемники мобильные	0	0	0					
3.8.	Лифты	0	1	0					
4	Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов								
Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 6 Анкеты.									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.	Зона обслуживания	1	1	0	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	наличие	Да		
4.2.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «Ю»	м	0,85	Не более 0,85	п.8.1.7

		0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	0	Не менее 18,0	п.8.1.11	
		1	1	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	12	Не менее 12,0		
4.3.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0						
4.4.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0						
4.5.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0						

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1.	Кабина в общей уборной	0	0	0						
5.2.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	1	Ширина «К»	м	0,99	Не менее 2,2	п.6.3.3	
		1	1	1	Глубина «К»	м	1,43	Не менее 2,25	п.6.3.3	
		1	1	1	Ширина двери кабины, «К»	м	0,6	Не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	Да		п.6.3.5	одни поручень
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	

		1	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.6.3.6	
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,19	Не менее 0,8	п.6.3.3	
		1	1	1	Крючки для одежды, кистей и других принадлежностей, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.3	
		1	1	1	Направление открывания двери кабины, «К», «О», «С», «Г», «У»	-	Нет	Наружу	п.6.3.3	в сам туалет наружу, в кабину с унитазом внутрь
5.3.	Кабины душевых закрытые	0	0	0						
5.4.	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0						
6	Автостоянки									
6.1.	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.	0	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		0	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	0	Не далее 50	п.5.2.2	
		0	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п.5.2.4	
		0	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6	п.5.2.4	
		0	1	0	Обозначение места стоянки автомобиля инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия, «К»	наличие	Нет		п.5.2.1	

		0	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке.) «К»	наличие	Нет		p.5.2.1	
--	--	---	---	---	---	---------	-----	--	---------	--

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2; внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету:

7-964-3-666-333
телефон

Уполномоченный представитель МОПОН «На коляске без барьеров» Лашкина М. И.
Должность
ФИО

22 сентября 2025
дата

Согласовано:

(812) 246-20-33
телефон

Заведующий Завьялова Н.Н.
Должность руководителя
обследованного объекта
ФИО

22 сентября 2025
дата

